

RGiP.271.01.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w 2020 r.**”

Poniżej zamieszczamy treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pyt. 1.

Czy na wykonanie podbudowy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapienno-żwirowego o podstawowych parametrach takich jak odporność na rozdrabnianie LA-35, mrozoodporność F4, nasiąkliwość WA24-2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa o w/w podstawowych parametrach. Parametry te zostały określone w SST D-04.04.02 w tabeli nr 1

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY
Konrad Lewandowski