

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne 750/450 V.
3. Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie, dostosowane do charakteru pomieszczenia.

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI

PROJEKT BUDOWLANY

DP - skrzynka z ogranicznikami przepięć klasa B+klasa C PV 1000V.
Obudowa naścienna klasy IP66.

FV
Falownik instalacji fotowoltaicznych, np. EVERSOL TLC 20K, maksymalna moc wyjściowa DC = 29,25kW/270-950V (przy cos=1), znamionowa mocy czynna wyjściowa P=20,0kW/400V AC , maksymalny prąd wyjściowy 34,0A.
W opcji dodatkowej i rozłącznik PV+ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC+zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC+zabezpieczenie przed zwarciem do masy.
Falownik z wentylatorem w obudowie klasy IP35.
FJ/SHz
FJ/A1hz
U/264,5V
U/195,5V
Ti/-30mA typB

Moduł np. LG 300 N1C-B3 : Pmax=300Wz, Vmpp=32,00V, Impp=9,40A z konst.
String max = 20 ogniw; tolerancja mocy 0 - (+3)%.
Wymiary : 1640x1000mm.
Konstrukcje wsporczą ogniwa należy uziemić w min. dwóch miejscach.
Dostęp poziomy między modułami - o.5-7mm.

Układ zasilania :
TN-C - dla linii NN zasilającej ŁRGS,
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
ŁUKASZ DYMKOWSKI
87-800 Włocławek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

Sytuacja:



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: MGR INŻ. KRZYSZTOF HIRSCH	Podpis:	Uprawnienia w specjalności elektroenergetycznej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń Nr upr. UA-V-8386/5/98/90WK
Opracował: MGR INŻ. JACEK HIRSCH	Podpis:	
Sprawdził: INŻ. JAN KLOCKOWSKI	Podpis:	Uprawnienia w specjalności elektroenergetycznej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń Nr upr. UAN-NB-8386/5/2/85WK

Nazwa proj.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE	Lokalizacja: PANIEWO 18, 87-875 TOPÓLKA DZ. NR 139/2 OBRĘB 0015 PANIEWO
	Inwestor: GMINA TOPÓLKA TOPÓLKA 22, 87-875 TOPÓLKA

Nr rys.:	Nazwa rysunku:	Etap/um:	Format:	Data:
EB-17	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAIKI	PROJEKT BUDOWLANY	A3	29.09.2020
		Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala: ----	Strona: