lp.	rodzaj pomieszczenia	wysokość
11	wiatrołap I	H=+12k
12	komunikacja - I	H=+12k
13	pomieszczenie dyrekcji	H=+12k
14	wc	H=+12k
15	wc	H=+12k
16	wc	H=+12k
17	komunikacja III	H=+12k
18	pomieszczenie dydaktyczne	H=+12k
19	pomieszczenie komunikacyjne	H=+12k
110	pomieszczenie porządkowe	H=+12k
111	klatka schodowa	H=+12k
112	wiatrołap II	H=+12k
113	pomieszczenie dydaktyczne	H=+12k
114	pokój nauczycielski	H=+12k
115	komunikacja - łącznik	H=+12k
116	komunikacja	H=+13
117	pomieszczenie edukacyjne	H=+12k
118	pomieszczenie edukacyjne	H=+12k
119	sala zajęć sportowych	H=+14,5r
120	komunikacja	H=+13
121	pomieszczenie edukacyjne	H=+12k
122	pomieszczenie gospodarcze	H=+13



Sterownik dzwonków szkolnych, typ przykładowy - KS230.
W zestawie generator bezstrykowych dzwonków, np. GD5, 70W/230V + zaciacz SK, 230V AC/DC 3C
+ zabezpiecz. topiony roboczy DT (klasa/zdol.g. wyłączy. dwubiegu).
Montaż na płycie w obudowie natynkowej, wnękowej, SZAFADACIE, (wnękowej na klucz patentowy.
W obudowie listwa zasilająca 2K16A/230V, L+N+PE, z oprzewodem przyłącz.

Zegar cyfrowy, zsynchronizowany ze sterownikiem dzwonków szkolnych.
Przykładowo : ZC-230, wymiar 3M/1cm, naścienny wyświetlacz LED, z wbudowanym zasilaczem.

Dzwonek szkolny, naścienny, 230V/0,09A, np. :
DKJ-012A - wewnętrzny, 97dB
Sterowanie poprzez sterownik dzwonków szkolnych.

Dzwonek szkolny, naścienny, 230V/0,09A, np. :
DKJ-012S - montowany na zewnątrz, 97dB
Sterowanie poprzez sterownik dzwonków szkolnych.

PLAN INSTALACJI RADIOWĘZŁA I SYGNALIZACJI DZWONKOWEJ. RZUT PARTERU.

PROJEKT BUDOWLANY

Układ zasilania:
TN-C - dla sieć RN zasilanej z GPZ.
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Zabezpieczenia przed porażeniem - natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL ŁUKASZ DYMOWSKI
87-600 Włocławek ul. Pawia 17 tel. 607 110 701 biuro@wielkie-projekty.pl

Sytuacja:



Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	Podpis:	Uprawnienia w specjalności elektrycznej bez ograniczeń Nr upr. UA-V-6386/5/98/BOWiS
Sprawdził: mgr inż. JACEK HIRSCH	Podpis:	
Sprawdził: inż. JAN KLOCKOWSKI	Podpis:	Uprawnienia w specjalności elektrycznej bez ograniczeń i branżowe radcowe bez ograniczeń Nr upr. UAN-NB-9386/5/2/BSWN

OBIEKT DO ZGŁOSZENIA

Nazwa proj.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE	Lokalizacja: PANIEWO 18, 87-875 TOPÓŁKA DZ. NR 139/2 OBRĘB 0015 PANIEWO
	Inwestor: GMINA TOPÓŁKA TOPÓŁKA 22, 87-875 TOPÓŁKA

Nr rys.:	Nazwa rysunku:	Stadium:	Format:	Data:
EB-14	INSTALACJA RADIOWĘZŁA I SYGNALIZACJI DZWONKOWEJ. RZUT PARTERU	PROJEKT BUDOWLANY	2A3+	29.09.2020
		Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala: 1:100	Strona: